



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР города Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г. Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)
(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 181/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 230» города Кирова,

заведующему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 230» города Кирова Кокорина Наталье Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия
и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДПР г. Кирова УНДПР Главного
управления МЧС России по Кировской области – заместителя главного государственного
инспектора города Кирова по пожарному надзору Лыскова Алексея Александровича № 181
от 16.03.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «29» апреля 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «30» апреля
2021г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНДПР г. Кирова
УНДПР Главного управления МЧС России Кировской области капитаном внутренней
службы Павловым И.С. в отношении муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 230» города Кирова (ОГРН 1024301327478,
ИНН 4349006837) (далее – МКДОУ «Детский сад №227» г. Кирова) по адресу: г. Киров,
Нововятский район, ул. Кирова, д. 53, ул. Энгельса, д. 4, литер А.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного
самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ «Детский сад №230» г. Кирова Кокориной Натальей
Николаевной, заместителем заведующего по АХЧ МКДОУ «Детский сад №230» г. Кирова
Тарасовой Светланой Даниловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
г. Киров, Нововятский район, ул. Кирова, д. 53				
1.	Наружные металлические эвакуационные лестницы 3-го типа, ведущие из группы №1, установлены на расстоянии менее 1 м от оконных проемов.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
2.	Наружные металлические эвакуационные лестницы 3-го типа, ведущие из группы №2 и №3, установлены на расстоянии менее 1 м от оконных проемов.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
3.	Наружные металлические эвакуационные лестницы 3-го типа, ведущие из группы №7, установлены на расстоянии менее 1 м от оконных проемов.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
4.	① В здании отсутствует эвакуационное аварийное освещение	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.2, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016	01.08.2022	
5.	③ В дверном проеме, отделяющем подсобное помещение (пом. №51 по техническому паспорту 1 этаж) от коридора, отсутствуют противопожарные двери (установлена деревянная дверь)	ч.ч. 1,2,3 ст. 88 ФЗ-123, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.08.2022	
6.	③ Прачечная (пом. №46, 47, 48 по техническому паспорту 1 этаж) выделена противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) без соответствующего заполнения дверных проемов (установлены деревянные двери)	ч.ч. 1,2,3 ст. 88 ФЗ-123, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.08.2022	
7.	③ Подсобное помещение (пом. №44 по техническому паспорту 1 этаж), выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) без соответствующего заполнения дверных проемов (установлены деревянные двери)	ч.ч. 1,2,3 ст. 88 ФЗ-123, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.08.2022	
8.	② На втором этаже здания не предусмотрены речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей.	ч. 1 ст. 84 №123-ФЗ; п. 4.8 СП 3.13130.2009	01.08.2022	

Перечень сокращений примененных при формулировании пункта (абзац пункта) нормативного акта, требования которого нарушены:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ).

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 (ППР в РФ).

3. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 1.13130.2020).

4. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 3.13130.2009).

5. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (СП 4.13130.2013).

6. СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение» (СП 52.13330.2016).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kiroproj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова
УНДПР Главного управления МЧС России
по Кировской области –
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Павлов И.С.
(фамилия, инициалы)



« 30 » апреля 20 21 г.
Предписание для исполнения получил:

Кокорина
(подпись)

Заведующий МКДОУ «Детский
сад №230» г. Кирова
(должность)

Кокорина Н.Н.
(фамилия, инициалы)

« 30 » апреля 20 21 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел/факс: 8 (8332) 54-69-62,
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«02» ноября 2022 г.

(дата принятия решения)

г. Киров, Октябрьский пр., 122А

(место принятия решения)

РЕШЕНИЕ

об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений

27.10.2022 в отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области от заведующего МКДОУ «Детский сад № 230» г. Кирова Кокориной Н.Н. поступило ходатайство об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 181/1/1 от 30.04.2021 (далее - Предписание). Срок исполнения предписания 01.08.2022 в соответствии с пунктом 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» был автоматически продлен на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица до 29.10.2022.

В ходатайстве заведующий МКДОУ «Детский сад № 230» г. Кирова Кокорина Н.Н. привела доводы и обстоятельства, послужившие причиной неисполнения предписания в установленные сроки, а именно значительные материальные затраты на устранение нарушений требований пожарной безопасности и отсутствие финансирования со стороны департамента образования администрации города Кирова на устранение предписанных нарушений.

О месте и времени рассмотрения вопроса об отсрочке исполнения решения заведующий МКДОУ «Детский сад № 230» г. Кирова Кокорина Н.Н. проинформирована по телефону 01.11.2022. К назначенному времени заведующий МКДОУ «Детский сад № 230» г. Кирова Кокорина Н.Н. явилась лично.

Рассмотрев приведенные доводы и проведя анализ нарушений указанных в предписании, прихожу к выводу о наличии обстоятельств, вследствие которых нарушения требований пожарной безопасности, указанные в пунктах №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 Предписания, включены в него необоснованно и подлежат исключению.

Учитывая вышеизложенное, на основании статьи 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпункта и) пункта 12 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденном постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290,

РЕШИЛ:


1. Ходатайство заведующего МКДОУ «Детский сад № 230» г. Кирова Кокориной Н.Н. удовлетворить.

2. Отсрочить исполнение пунктов №№ 4, 8 предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 181/1/1 от 30.04.2021 на срок до 01.08.2023.

2. Прекратить исполнение пунктов №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 181/1/1 от 30.04.2021.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова -
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору Павлов И.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)




(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 230» г. Кирова
Кокорина Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (его представителя))



(подпись)

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты)