

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» марта 2024 г., 43240061000209827325

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» марта 2024 г., № 2403/038-43/224/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, Дом 122а, 88332679512, e-mail: gpn\_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

### Предписание

#### об устранении нарушений обязательных требований

**1. Профилактический визит проведен: «19» марта 2024 г., учетный номер 43240061000209827325.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

**Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Павлов Иван Сергеевич, e-mail: pavlovis@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332679189

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Кировская, г Киров, ул Кирова (Нововятский), Дом 53

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 230"

ГОРОДА КИРОВА, адрес юридического лица: 610013, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВ, УЛ. КИРОВА (НОВОВЯТСКИЙ), Д.53

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

✓ На втором этаже здания отсутствуют речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования части 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 4.8 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; пункты 12, 13 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

✓ В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное эвакуационное освещение, чем нарушены требования пункта 4 части 1 статьи 84, части 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться включением эвакуационного (аварийного) освещения.

Срок устранения нарушения:  
17.03.2025

3. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, примененных для покрытия пола в групповой ячейке №7 (помещение №№2,3,4 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания), в групповой ячейке №8 (помещение №1 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания)(не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов), чем нарушены требования пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:  
В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.
- Срок устранения нарушения:  
17.03.2025
4. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих на наружные открытые лестницы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа в следующих помещениях: игровая групповой ячейки № 7 (помещение № 3 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания); спальня групповой ячейки № 6 (помещение № 12 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания); спальня групповой ячейки № 5 (помещение № 13 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания); тамбур групповой ячейки № 11 (помещение № 38 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания); прачечная (помещение № 46 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания); тамбур пищеблока (помещение № 53 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания); тамбур (помещение № 71 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания), чем нарушены требования пункта 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:  
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
- Срок устранения нарушения:  
17.03.2025
5. Выходы из коридоров (помещение №69 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания и помещение №29 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) на лестничную клетку (помещение №16 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания и помещение №28 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, чем нарушены требования частей 1,2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:  
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:  
17.03.2025
6. На путях эвакуации в коридоре (помещение №30 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания) допускается хранение мебели и других горючих материалов, чем нарушены требования подпункта «б» пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:  
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях

эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

7. По истечении срока службы более 10 лет технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией, чем нарушены требования части 4 статьи 81 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пунктов 6.6.3, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пунктов 6.7.3, 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 81. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

Нарушенное обязательное требование:

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также инженерного оборудования зданий и сооружений определяются в соответствии с техническими регламентами для данных объектов, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для данных объектов и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

(Указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору ) Павлов Иван Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0A48F94E6C8AF4486E6B0CB5B3B3MCT66  
Владелец: Павлов Иван Сергеевич  
Действителен с 04.12.2023 по 26.02.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору ) Павлов Иван Сергеевич, e-mail: pavlovis@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332679189

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

*Заведующий Кондо (Кондратова Н.Н.)*  
«16» часов «30» минут «19» 03 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

